



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-802; E-mail: gu.a86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps.a86.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(по городу Ханты-Мансийску и району)

улица Гагарина, 153А, город Ханты-Мансийск, 628002; телефон/факс: +7 (3467) 39-79-69; E-mail: ogpn-hmnr.a86.mchs.gov.ru

Предписание № 142/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

« 23 » ноября 20 21 года

(дата составления предписания)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр»

(БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр», ОГРН 1028600516537; ИНН 8601016183)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения Главного государственного инспектора города
(наименование органа ГИИ)

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района по пожарному надзору от 08 ноября 2021 года

№ 142-ПБ, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности», в период с 16 часов 30 минут 17 ноября 2021 года

до 12 часов 00 минут 23 ноября 2021 года.

проведена плановая, выездная проверка

Государственным инспектором города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района

по пожарному надзору, инженером отделения госпожнадзора отдела

надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и району)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

старшим лейтенантом внутренней службы Васильевым Алексеем Павловичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (ших) проверку).

в отношении объекта защиты:

«Здание реабилитационного центра»

расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Красногвардейская, 7 А.

(наименование объекта защиты (надзора) и его адрес)

совместно с:

Завтур Марией Александровной – директор БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр», на основании приказа (распоряжения) о назначении на должность от 30.12.2020 № 37-к

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Содержание объекта защиты: «Здание реабилитационного центра» (далее – Объект защиты; Здание).				
1.	В помещении № 1 «Группа пребывания детей» (согласно экспликация помещений 1-го этажа технического паспорта), отсутствует 2-й рассредоточенный эвакуационный выход.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.2.9, 5.1.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.10.2022	
2.	В помещении № 8 «Группа пребывания детей» (согласно экспликация помещений 1-го этажа технического паспорта), отсутствует 2-й рассредоточенный эвакуационный выход.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.2.9, 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.10.2022	
3.	Проем в противопожарной преграде разделяющий помещения №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 «Пищеблок» (согласно экспликация помещений 1-го этажа технического паспорта) от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, не заполнены противопожарным элементом 2-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, чч. 1, 2, 3, 8, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.2, 5.1.2, 5.5.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	03.10.2022	

4.	На объекте защиты, отсутствует 2 рассредоточенных эвакуационных выхода.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. п. 4.2.4, 4.2.9, 4.2.16, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.10.2022	
5.	На объекте защиты звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивают уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (по факту уровень звука постоянного шума составил 43 дБА, при срабатывании СОУЭ составил 48 дБА). Измерение уровня звука проводилось на расстоянии 1,5 метра от уровня пола.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	03.10.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Ханты-Мансийску
и району) УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Васильев Алексей Павлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« _____ » _____ 2021 года

М.П.П.

Предписание для исполнения получил (-а):

Завтур МА, директор

(должность, фамилия, инициалы)



« 23 » _____ 2021 года

16 45