

15/63/БУ Ханты-Манси



№ 15/63-Вх-163
от 24/11/2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-802; E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(по городу Ханты-Мансийску и району)

улица Гатарица, 153А, город Ханты-Мансийск, 628002; телефон/факс: +7 (3467) 39-79-69; E-mail: ogpn-hmnr@86.mchs.gov.ru

Предписание № 144/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

« 23 » ноября 20 21 года

(дата составления предписания)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр»

(БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр», ОГРН 1028600516537; ИНН 8601016183)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владелец соответствия, имущества и т.д.)

во исполнение решения Государственного инспектора города

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района по пожарному надзору от 08 ноября 2021 года

№ 144-ПБ, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности», в период с 15 часов 00 минут 17 ноября 2021 года

до 11 часов 00 минут 23 ноября 2021 года.

проведена плановая, выездная проверка

Государственным инспектором города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района

по пожарному надзору, инженером отделения госпожнадзора отдела

надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и району)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

старшим лейтенантом внутренней службы Васильевым Алексеем Павловичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку.

в отношении объекта защиты:

«Здание реабилитационного центра».

расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Пионерская, 46.

(наименование объекта защиты (надзора) и его адрес)

совместно с:

Завтур Марией Александровной – директор БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр»,
на основании приказа (распоряжения) о назначении на должность от 30.12.2020 № 37-к

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Содержание объекта защиты: «Здание реабилитационного центра» (далее – Объект защиты; Здание).				
1.	На объекте защиты отсутствует 2 расщепленных эвакуационных выхода.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.2.24, 4.2.9, 4.2.16, 5.1.4 СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.10.2022	
2.	На объекте защиты ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору объекта защиты, при двустороннем открывании дверей в коридор, менее 1 метра (по факту в свету – 0,77 метра).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	03.10.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества:

Предписание ОНДиПР (по г. Ханты-Мансийску и району) от 23 ноября 2021 года № 144-1/1

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Ханты-Мансийску и району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
 Васильев Алексей Павлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« _____ » _____ 2021 года

М.П.П.

Предписание для исполнения получил (-а):



Завинер МА

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » _____ 2021 года 16⁴⁵